

составляет 154 лк, при гигиеническом нормативе 400 лк - не соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Температура воздуха в групповых ниже нормируемых показателей: во второй младшей группы составила 18,7-19 °С; в групповой старшей группы составила 19,4-19,5 °С, при гигиеническом нормативе 21-24 °С. - не соответствует табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В соответствии с протоколом испытаний концентрация исследованного раствора «Фарма-Хлор» не соответствует заявленной концентрации. Концентрация заявленного раствора составила 0,06%, при заявленной 0,3%; следовательно, приготовление дезинфекционных средств проводится без учета инструкции по применению - не соответствует п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При осмотре медицинских книжек установлено: у сотрудника Родинцевой Н.А. отсутствуют сведения по вакцинации кори (или отказе от нее); у сотрудника Ирхиной Л.Н. - отсутствуют сведения о ревакцинации (или отказе от нее) АДСМ; У сотрудника Золотухиной О.В. отсутствуют сведения по вакцинации кори, АДСМ, ВГБ (или отказе от вакцинации). У всего коллектива отсутствуют сведения по вакцинации против гриппа. - не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до 01.11.2025 г.

1. В медицинском блоке (в приемной) облицовку стен выполнить материалами подвергающимися мытью и дезинфекции, устранить нарушенную целостность покрытия (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)
2. В складе для хранения продуктов устранить нарушенную целостность покрытия стен (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20).
3. В средней группе (в игровой) заменить покрытие пола с нарушенной целостностью (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)
4. В рекреации перед второй младшей группой устранить нарушенную целостность основания пола и его покрытия (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)
5. В складе для чистого белья заменить покрытие пола с нарушенной целостностью (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20)
6. В санитарном узле первой младшей группы заменить ячейки для полотенец с нарушенной целостностью (п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20)
7. В старшей группе на 2 этаже в санитарном узле заменить 4 умывальника и 1 унитаз с нарушенной целостностью (абзац п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20)
8. В группах для общего искусственного освещения установить люминисцентные или светодиодные лампы (п.2.8.5 СП 2.4.3648-20)
9. В группах обеспечить уровень искусственной освещенности не ниже 400 лк (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20)

В срок до 26.03.2024г.

10. Решить вопрос по обеспечению нормируемых показателей микроклимата в игровых. (Соблюдению температурного режима в группах не ниже 21°С (табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21)
11. Обеспечить приготовление дезинфицирующих средств непосредственно перед применением, с учетом инструкции по применению. (п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20)